

Prøvningsudvalget for Olietanke

Sekretariatet



Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Telefon 43 96 88 00
Telefax 43 96 26 36
Telex 3 33 88 svc dk
Postgiro 4 06 41 00

Liste 1

12.08.1993 FY/ak

Beholderfabrikanter med godkendelse til at fremstille ståltanke i størrelser op til 6.000 l, korrosionsbeskyttet udvendigt med glasfiberarmeret polyester

Erik Roug A/S Mørupvej 1-5, 7400 Herning	G.nr. 01 000
AJVA A/S Sydmarken 22-26, 2860 Søborg	" 02 000
KEN A/S Poppelgårdvej 3-5, 2860 Søborg	" 04 000
EBA ApS Bygmarken 3, 3520 Farum	" 05 000
A/S Kramac Maskincompagni Edslev, 8362 Hørning	" 09 000
Botax Eurotank ApS Lilleringvej 40, 8462 Harlev	" 10 000
Brande Beholder- og Kedelfabrik Produktionsselskab A/S Svindbæk, 7323 Give	" 12 000
Grønnegade Maskinfabrik ApS Lellinge, 4600 Køge	" 14 000
EHES Smede- og Beholderfabrik A/S Nimbusvej 8, 2670 Greve Strand	" 15 000
Sanderum Smede- & Maskinværksted A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV.	" 22 000
Frilunds Beholderfabrik ApS Skovbølling, 6100 Haderslev	" 26 000
AP Maskinteknik ApS Ulvemosevej 6, 6800 Varde	" 37 000

Prøvningsudvalget for Olietanke

Sekretariatet



Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Telefon 43 96 88 00
Telefax 43 96 26 36
Telex 3 33 88 svc dk
Postgiro 4 06 41 00

05.11.1996 FY/ak

SYSTEM FOR GODKENDELSESNUMRE FOR TANKFABRIKANTER, LISTE 1-6

Godkendelsesnummeret består af 5 cifre.

Første og andet ciffer identificerer tankfabrikanten. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning om godkendelse.

Tredie ciffer angiver tankens udvendige overflade:

0. Ståltanke med polyester, efter bilag 1.
1. Ståltanke med polyester. Udvendige afstivningsringe.
2. Ståltanke med polyester. Opdelt i sektioner.
3. Ståltanke, dobbeltvæggede, med polyester.
4. Ståltanke med polyester, mellemrum med vakuum mellem stål og polyester
7. Tanke af polyamid.
8. Tanke af polyethylen.
9. Tanke af glasfiberarmeret polyester.

Fjerde ciffer angiver tankens konstruktion:

0. Cylindrisk ståltank.
1. Cylindrisk plasttank.
2. Kugleformet plasttank.
3. Plasttank af anden konstruktion

Femte ciffer angiver tankens indvendige overflade:

0. Ubehandlet indvendig.
1. Ståltank med indvendig belægning i bundzonen efter bilag III.
2. Ståltank med udvendig behandling til sikring mod udsivning efter bilag IV.
3. Ståltank med magnesium- eller zinkanoder.
4. Ståltank med uorganisk zinkstøvmaling.
5. Ståltank med metalsprøjtning med zink.